

МДОУ детский сад №38
г. Ярославль, пер. Герцена, дом 4-а
наименование организации

Форма по ОКУД	Код 0301027
по ОКПО	

Номер документа	Дата
02-02/54	24.04.2015

ПРИКАЗ
(распоряжение)

**О проведении тренировки
персонала по эвакуации при пожаре**

В соответствии с п.16 Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03

приказываю:

1. Провести 28 апреля 2015г. очередную тренировку персонала по проведению эвакуации при пожаре.
2. План проведения тренировки персонала по проведению эвакуации при пожаре утвердить согласно приложению.
3. Утвердить комиссию по организации и проведению тренировки персонала по проведению эвакуации при пожаре:
Ермолаева Н.Д. – завхоз;
Козлова С.В. - старший воспитатель;
Воронина Е.В. – воспитатель.
4. Комиссии по организации и проведению тренировки представить информацию о результатах.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОУ д/с № 38  С.И. Таганова

С приказом ознакомлены:

Козлова С.В. 

Ермолаева Н.Д. 

Воронина Е.В. 



План проведения тренировки персонала по эвакуации при пожаре

28.04.2015г.

1. Практическая тренировка всех задействованных для эвакуации при пожаре работников проводится по отработке инструкции, определяющей действие персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей, осуществляемой при следующих условиях пожарной обстановки.

Зона возгорания – вход № 5.

Условия пожарной обстановки: сильная задымленность помещений продуктами горения.

Время обнаружения пожара – 9ч.50мин.

Контингент, подлежащий эвакуации: все люди, находящиеся в здании.

2. При проведении тренировки отрабатывается:

- своевременность и быстрота эвакуации контингента в условиях сильной задымленности помещений продуктами горения;
- соблюдение мер, обеспечивающих защиту органов дыхания от дыма;
- соблюдение порядка и дисциплины при эвакуации;
- учет и контроль эвакуируемых из здания;
- правильность размещения эвакуируемых в местах сбора;
- возможность эвакуации необходимой документации ответственными лицами.

3. Отслеживается:

- действия ответственных лиц при получении сигнала о пожаре системами УАПС;
- действия ответственных лиц по оповещению о пожаре подразделений гос. пож. службы;
- действия ответственных лиц при встрече пожарных и их информирования о состоянии пожарной обстановки.

4. Фиксируется время начала и конца эвакуации, в том числе первых и последних групп эвакуируемых.

5. Результаты контроля хода эвакуационных мероприятий обобщаются и представляются руководителю учреждения не позднее дня, следующего за днем тренировки.

Ответственный за пожарную безопасность



Ермолаева Н.Д., завхоз

АКТ

Отработки плана эвакуации детей на случай возникновения пожара

В МДОУ детском саду № 38
расположенного по адресу: г.Ярославль, пер.Герцена, д.4-а

От «28» апреля 2015 года

Всего детей по списку : 159 человек

В присутствии комиссии в составе:

- Начальника ПЧ-3 Маркович С.В.
- Заведующий Д/с Стаганова С.И.
- ст. восп. Козлова С.В.
- завхоз Фришманова Н.В. инстр. по физкультуре Воронина С.В.

«28» апреля 2015 г. была проведена практическая отработка плана эвакуации детей из помещений детского сада № 38 (пер. Герцена, д.4-а)

Возгорание произошло в тамбуре выхода № 5 1 этаж в Дз. 50 мин. Дети гр № 1 были эвакуированы через выход № 6 дети гр № 2 через выход № 1, гр № 3 через выход № 1, гр № 6 через выход № 3 гр № 5 через выход № 1 гр № 4 через выход № 3 Дети и сотрудники эвакуированы пострадавших нет

Зафиксированы следующие результаты:

1. Сообщение о пожаре поступило в Дз. 50 мин.

2. Дети в количестве 120 чел. были эвакуированы из здания детского сада за Числн. 23сек через выходы № 1, 2, 3, 6

Результат отработки Удовлетворительно
(удовлетворительно, неудовлетворительно)

Начальник ПЧ-3 Маркович С.В.
Должность, фамилия

Заведующий Д/с Стаганова С.И.
Должность, фамилия

ст. восп. Козлова С.В.
Должность, фамилия

завхоз Фришманова Н.В.
Должность, фамилия

инстр. по физк. Воронина С.В.

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись